

# 中心城区JB05跃进路单元仙人洞路B地块房地产开发项目（央璟小区）供配电工程的澄清公告

## 一、原公告主要信息

原项目名称：中心城区JB05跃进路单元仙人洞路B地块房地产开发项目（央璟小区）供配电工程

原项目编号：HJAGC2026G079

原公告日期：2026年6月11日

## 二、公告内容（更正事项、内容及日期等）

1、问：1-3材料品牌参考(或相当于)一览表中，小区变配电柜断路器品牌为西门子、施耐德、ABB;小区变高压柜为环网柜，西门子、施耐德、ABB高压断路器无法与国产柜体相匹配(环网柜内断路器不单独出售)。是否可以采用国产环网柜体配置国产断路器?否则需采用三大品牌整柜。请确认?

答：根据“《国网黄山供电公司业扩项目答复通用条款》三、设备要求 5、小区变及配建的公共负荷变、开闭所等高低压断路器按“黄建房(2020)8号文”规定选用国际知名品牌产品。”执行（详见附件1）。

2、问：1#专变配电房图纸上有联络柜，清单中无。请确认是否要增加?

答：本次不计入1#专变配电房联络柜，按清单执行。

3、问：室外电缆沟净跨1.9米的电缆沟盖板，图纸上是27米，清单上是29米。按图纸来还是清单来?

答：按清单工程量进行组价。

4、问：室内电缆沟GSB盖板钢筋图纸上还有6@150的钢筋是否需要配置?

答：需配置，招标控制价已包含此部分内容。

5、问：室外排管图纸没有工程量。是否有具体的长度图纸?

答：图纸工程量可以测量，按招标文件清单工程量进行组价。

6、问：请问品牌表，序号2断路器品牌，使用在：小区变配电房，序号3断路器品牌，使用在：1#专变配电房。请明确。

答：根据“《国网黄山供电公司业扩项目答复通用条款》三、设备要求 5、小区变及配建的公共负荷变、开闭所等高低压断路器按“黄建房(2020)8号文”规定选用国际知名品牌产品”执行（详见附件1）。

7、问：本项目高压柜均为SP6充气柜，一般充气柜断路器都由充气柜厂家成套组装，不单售组装断路器。请问高压部分断路器是否可以不采用以上品牌，由柜厂自行成套?

答：根据“《国网黄山供电公司业扩项目答复通用条款》三、设备要求 5、小区变及配建的公共负荷变、开闭所等高低压断路器按“黄建房(2020)8号文”规定选用国际知名品牌产品。”执行（详见附件1）。

8、问：请提供小区变及专变相关CAD版图纸。请提供。

答：CAD图纸见附件2、附件3。

9、问：供电项目答疑中给了配电箱电气元器件的品牌，清单中未见配电箱。请问1#、2#小区变中的低分箱是否不在范围内?

答：需计入的配电箱工程量清单中已经包含，按招标文件工程量清单进行组价即可。

10、问：专变中低压出线电缆及低分箱是否都不在范围内?请确认。

答：不计入本次范围。

11、问：供电项目答疑中第3条：地下室桥架全部按图计入。清单中与图纸中完全不一样。请问清单是否有误?

答：部分桥架由总包单位已施工完成，不计入本次范围，其余部分桥架按招标工程量清单组价。

其他内容不变，给各位带来不便，敬请谅解!

注：此公告视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

## 三、联系方式

招标人：黄山旅游玉屏房地产开发有限公司

地址：黄山市屯溪区齐云大道8号

联系人：李先生

电话：0559-2320226

招标代理机构：安徽安天利信工程管理股份有限公司

地 址：合肥市蜀山区蜀鑫路69号

项目负责人：吴凡

电 话：0551-63736259

招标人：黄山旅游玉屏房地产开发有限公司  
招标代理：安徽安天利信工程管理股份有限公司

2026年6月26日