

# 省道F007歙县长陔岭隧道及接线工程-交通机电工程的澄清公告

## 一、原告主要信息

原项目名称：省道F007歙县长陔岭隧道及接线工程-交通机电工程

原项目编号：HJSGC2025G032

原公告日期：2025年04月24日

## 二、公告内容（更正事项、内容及日期等）

### 1、答疑

（1）问：招标文件中多次明确要求“投标人的投标报价不得超过最高投标限价”，本项目控制价清单中对每一子项均有单项限价，请明确在保证投标报价不超过最高投标限价的基础上，清单中每一子项是否可以超过单项限价？

答：请投标人仔细阅读第二章投标人须知前附表第3.2.8和第三章评标办法前附表2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准第二个信封（报价文件）评审标准：“（3）投标报价或调价函中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）”。

清单中每一子项是否可以超过单项限价的提问，本项目招标文件没有单项限价，且招标文件也未进行单项限价的约定，投标人可以根据自身实际情况综合考虑报价。

特别提醒：限制性报价内容，包括不予调整的数据填报必须按招标文件约定填报。

（2）问：本项目第九章投标文件格式技术文件（商务及技术文件）中（二）投标函附录附表“价格指数和权重表”，但招标文件第78页规定合同价款在合同期内不调价，请问本项目无需填写价格指数和权重表，投标人只需在本表填写“无”即可，请明确。

答：可以。同理，类似招标文件提供了联合体协议书格式，投标人如为独立投标的，可以不填写或不提供。

（3）问：本项目第九章投标文件格式技术文件（商务及技术文件）中五、施工组织设计“（9）主要设备选型及品牌承诺情况一栏表（格式自拟）”，请问主要设备是否指招标文件第117页技术性能指标表中设备？若不是，请明确主要设备具体指的哪些设备？

答：主要设备选型及品牌承诺情况一栏表（格式自拟）由投标人根据招标人提供的工程量清单情况自行编制和选择。

招标文件删除第七章技术规范以下内容：

技术性能指标

序号	设备名称	品牌
1	PLC	欧姆龙，傲拓科技、施耐德或相当于
2	摄像机	海康威视、大华、立馨或相当于
3	UPS	施耐德、科华、科士达或相当于
4	射流风机	御加瑞、鲁隧风机、大奥风机或相当于
5	电缆	润华电缆、瑞扬电缆、亚光电缆或相当于
6	工业以太网交换机	锴兰特，普莱德，领格或相当于
7	高压开关柜	LS电气、AEG、双杰电气或相当于
8	低压开关柜	LS电气、AEG、双杰电气或相当于
9	电力监控	深圳西瑞、南自通华、安睿普或相当于
10	LED隧道灯	新光源、华美照明、锦能光电或相当于

本项目提供了参考品牌，为有助于投标人选择投标产品，上述品牌（或型号）仅供参考。

（4）问：招标文件第 18 页中“3.2.1 工程量清单的填写方式”中规定“投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单。”，但招标人提供的清单为非固化工程量清单，且工程量清单中无计算函数，请问提供的清单是否有误，请明确？

答：投标人根据招标人提供的工程量清单，或软件版的清单文件编制报价文件，特别提醒：限制性报价内容，包括不予调整的数据填报必须按招标文件约定填报。

随本答疑澄清公告提供固化清单电子文件，供投标人下载使用。

（5）问：招标文件投标格式中没有提供设备的技术指标资料之处，但在本项目设计图纸技术参数要求中，电力电缆应提供由国家权威检测机构出具的电缆型式试验报告和载流量试验报告、UPS主机必须支持原厂3年质保，投标人应在投标时提供原厂3年质保承诺书等，请问上述检验检测试验报告、质保承诺书及其他证明文件是否在中标后提交？

答：上述提问内容，投标阶段不要求提供相应的证明或资料。但特别提醒投标人，本项目要求的保修期在“项目专用合同条款数据表”第19.7（1）约定的保修期：自实际交工日期起计算5年。请投标人根据招标文件约定，考虑涵盖的风险因素，综合考虑报价。

（6）问：经图纸核查发现，工程量清单401-1变压器以及401-3低压柜中，已包含上岭口隧道箱变所涉及的干式变压器与低压进线柜、低压补偿柜、低压馈线柜（如下图）。请问，在对工程量清单401-5箱式变电站（上岭口隧道箱变）进行报价时，是否无需再考虑已在401-1和401-3清单中包含的干式变压器及各类低压柜的价格？

答：401-5箱式变电站无需考虑干式变压器及各类低压柜。箱式变电站壳体、基础等按施工图纸执行。

（7）问：工程量清单 402-4 上位机在技术规范和图纸中没有技术参数，请招标人提供相关参数，供投标人选型报价。

答：上位机就是计算机，按S7-2-02中计算机的技术参数执行。

其他内容不变，给各位带来不便，敬请谅解！

注：此公告视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

### 三、联系方式

招 标 人：歙县农村公路管理服务中心

地 址：歙县交通运输指挥中心11楼

联 系 人：毕先生

电 话：0559-6510225

电子邮件：/

招标代理机构：建经投资咨询有限公司

地 址：浙江省杭州市建国北路586号6楼

联 系 人：金工

电 话：18906519094

电子邮件：/